


ART. 1582/2



**CSI**

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

## Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

*Certificate of Type Examination - Annex A*

Registrazione n.° CPD/1650/07

### FAMIGLIA MAGIC

*Textile floor*

#### Caratteristiche della famiglia:

*characteristics of the family:*

**Agugliato polipropilene 100%**

*100% polypropylene draw*

**Finissaggio Lattice SBR**

*SBR Latex backing*

**Peso per unità di superficie:**

*Weight for surface unit*

**da 520 a 2600 g/m<sup>2</sup>**

*from to*

**Spessore totale**

*Total thickness*

**da 3 a 8 mm**

*from to*

***In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:***

*According to tests and technical file the results valid for every products in the family are:*

**Reazione al fuoco / Reaction to fire:**

**B<sub>f</sub> s1**

**Posa in opera/End use**

**appoggiato a supporto incombustibile**

*Loose laid on Euroclass A1/A2 substrate*

**Ritardanti di fiamma / Fire retardants:**

**assenti/none**

**Rilascio di sostanze pericolose / Dangerous substances:**

**conforme/compliant**

Data emissione/issue date 25/07/2007

Data scadenza/expiring date 24/07/2010


GRUPPO  
**IMQ**

**Il Responsabile del Centro**

*Managing Director*

Dott. Ing. P. Cau

*Paquelin*



# CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY  
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

## **CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO**

*CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION*

**Registrazione n.° CPD/1650/07**  
*Registration number*

**I'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.**  
*The Certification Body CSI S.p.A.*

**dichiara che la Società/declare that the Company**

Ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/ Has requested on the specimens named

**FAMIGLIA MAGIC**

*Textile floor.*

Le prove di Tipo (ITT) secondo la norma EN 14041:2004, in conformità ai punti 4.1, 4.2, 4.3  
richiamati nell'allegato ZA della norma stessa, secondo la procedura del Sistema 3 (tre) -

Allegato III della Direttiva 89/106/CEE

*For Initial Type-Examination according to the EN 14041:2004 and to test in compliance with the points 4.1, 4.2,  
4.3 of EN 14041:2004, according to the procedure of System 3 (three) - Annex III of the 89/106/EEC Directive*

***I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo  
della famiglia sono riportati nell'Allegato A***

*The results of the tests done on the most representative specimens are reported in Annex A*

Data emissione/issue date 25/07/2007  
Data scadenza/expiring date 24/07/2010

GRUPPO  
**IMQ**

Pag. 1/2

**Il Responsabile del Centro**  
*Managing Director*  
Dott. Ing. P. Cau

*P. Cau*